

SKZ - Testing GmbH aşağıdaki firmaya

aquatherm GmbH
Biggen 5
DE-57439 Attendorn

Üretim yeri: aquatherm GmbH, DE-57439 Attendorn

SKZ işareti kullanım hakkını verir



A 818

aşağıdaki plastik ürünler için

PP-RCT/PP-RCT GF/PP-RCT'den fiber çok katmanlı borular, SDR 7.4, SDR 9, SDR 11 ve 17.6

**Grup 1 ($\leq \varnothing 63$ mm), Grup 2 ($\varnothing 75 - 160$ mm), Grup 3 (> 160 mm)
Uygulama sınıfı ve tasarım basıncı ile ölçüler için bkz. Sayfa 2**

Ticari adı: blue pipe SDR 7,4 MF-RP

blue pipe SDR 9 MF-RP

blue pipe SDR 11 MF-RP

blue pipe SDR 17,6 MF-RP

SKZ Test ve Gözetim Şartnamesi HR 3.28:2021-08'e göre.

SKZ işaretini kullananlar, bu ürünlerin üretimi ve testinde öngörülen kurallara uymakla yükümlüdür.

İlk sertifika tarihi: 29 Eylül 2020

Geçerlilik: 9 Aralık 2030

Würzburg, 10 Aralık 2025



i.V. *Müller*

Dipl.-Ing. (FH) Katja Müller
Belgelendirme Kuruluşu Başkanı

Bu sertifikanın orijinal dili Almancadır. Şüphe halinde Almanca sürüm bağlayıcıdır.

SKZ - Testing GmbH, Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg, Almanya | Tel. +49 931 4104-0, testing@skz.de, www.skz.de
SKZ - Testing GmbH Belgelendirme Kuruluşu, DAkkS tarafından DIN EN ISO/IEC 17065:2013'e göre D-ZE-19033-01 numarasıyla akreditedir.

CERTIFICATE



Uygulama sınıfı ve tasarım basıncı ile ölçüler:

Boyutlar		Uygulama sınıfı			
		1	2	4	5
SDR 7.4	20 x 2.8 mm, 25 x 3.5 mm	10 bar	10 bar	10 bar	8 bar
SDR 9	32 x 3.6 mm, 40 x 4.5 mm, 50 x 5.6 mm, 63 x 7.1 mm, 75 x 8.4 mm, 90 x 10.1 mm, 110 x 12.3 mm, 125 x 14.0 mm, 160 x 17.9 mm, 200 x 22.4 mm, 250 x 27.9 mm, 315 x 35.2mm, 355 x 39.7 mm, 400 x 44.5 mm	8 bar	8 bar	8 bar	6 bar
SDR 11	32 x 2.9 mm, 40 x 3.7 mm, 50 x 4.6 mm, 63 x 5.8 mm, 75 x 6.8 mm, 90 x 8.2 mm, 110 x 10.0 mm, 125 x 11.4 mm, 160 x 14.6 mm, 200 x 18.2 mm, 250 x 22.7 mm, 315 x 28.6 mm, 355 x 32.2 mm, 400 x 36.3 mm, 450 x 40.9 mm	6 bar	6 bar	6 bar	4 bar
SDR 17.6	125 x 7.1 mm, 160 x 9.1 mm, 200 x 11.4 mm, 250 x 14.2 mm, 315 x 17.9 mm, 355 x 20.1 mm, 400 x 22.7 mm, 450 x 25.5 mm, 500 x 28.4 mm, 630 x 35.7 mm	---	---	4 bar	---



Bu sertifikanın orijinal dili Almancadır. Şüphe halinde Almanca sürüm bağlayıcıdır.

SKZ - Testing GmbH, Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg, Almanya | Tel. +49 931 4104-0, testing@skz.de, www.skz.de
SKZ - Testing GmbH Belgelendirme Kuruluşu, DAKS tarafından DIN EN ISO/IEC 17065:2013'e göre D-ZE-19033-01 numarasıyla akreditedir.

SKZ - Testing GmbH aşağıdaki firmaya

aquatherm GmbH
Biggen 5
DE-57439 Attendorn

Üretim yeri: aquatherm GmbH, DE-57439 Attendorn

SKZ işaretini kullanma hakkını verir



A 818

aşağıdaki plastik ürünler için

PP-RCT/PP-RCT GF/PP-RCT'den fiber çok katmanlı borular, SDR 7,4, SDR 9, SDR 11 ve 17,6

Grup 1 ($\leq \varnothing 63$ mm), Grup 2 ($\varnothing 75 - 160$ mm), Grup 3 (> 160 mm)

Uygulama sınıfı ve izin verilen işletme basıncı ile ölçüler için bkz. Sayfa 2

Ticari adı: blue pipe SDR 7,4 MF-RP

blue pipe SDR 9 MF-RP

blue pipe SDR 11 MF-RP

blue pipe SDR 17,6 MF-RP

SKZ Test ve Gözetim Şartnamesi HR 3.28:2021-08'e göre.

SKZ işaretinin kullanımı, ürünlerin üretimi ve testinde öngörülen kurallara uyma yükümlülüğünü içerir.

İlk sertifika: 29 Eylül 2020

Geçerlilik: 9 Aralık 2030

Würzburg, 10 Aralık 2025



i.V. 

Dipl.-Ing. (FH) Katja Müller
Belgelendirme Kuruluşu Başkanı

Uygulama sınıfı ve izin verilen işletme basıncı ile ölçüler:

Ölçüler		Uygulama sınıfı			
		1	2	4	5
SDR 7,4	20 x 2,8 mm, 25 x 3,5 mm	10 bar	10 bar	10 bar	8 bar
SDR 9	32 x 3,6 mm, 40 x 4,5 mm, 50 x 5,6 mm, 63 x 7,1 mm, 75 x 8,4 mm, 90 x 10,1 mm, 110 x 12,3 mm, 125 x 14,0 mm, 160 x 17,9 mm, 200 x 22,4 mm, 250 x 27,9 mm, 315 x 35,2mm, 355 x 39,7 mm, 400 x 44,5 mm	8 bar	8 bar	8 bar	6 bar
SDR 11	32 x 2,9 mm, 40 x 3,7 mm, 50 x 4,6 mm, 63 x 5,8 mm, 75 x 6,8 mm, 90 x 8,2 mm, 110 x 10,0 mm, 125 x 11,4 mm, 160 x 14,6 mm, 200 x 18,2 mm, 250 x 22,7 mm, 315 x 28,6 mm, 355 x 32,2 mm, 400 x 36,3 mm, 450 x 40,9 mm	6 bar	6 bar	6 bar	4 bar
SDR 17,6	125 x 7,1 mm, 160 x 9,1 mm, 200 x 11,4 mm, 250 x 14,2 mm, 315 x 17,9 mm, 355 x 20,1 mm, 400 x 22,7 mm, 450 x 25,5 mm, 500 x 28,4 mm, 630 x 35,7 mm	---	---	4 bar	---

